



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малышева, ул., д. 33, г. Екатеринбург, 620075
тел. (343) 371-20-08, факс (343) 371-34-08; 359-83-24
E-mail: info@minobraz.ru <http://www.minobraz.ru>

07.09.2016, № 01-01-81/7789
На № _____ от _____

О методических материалах по
электробезопасности

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области в целях недопущения детского электротравматизма направляет для использования в работе сведения о размещении информационных материалов, представленных ОАО «МРСК Урала» (копия письма прилагается).

Информационно-методические материалы можно скачать по ссылке:
<https://goo.gl/r9jRqV>.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.


И.о. Министра

Н.В. Журавлёва

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Руководителям подведомственных образовательных учреждений

Макарова И.В.
Руководитель ОУ
В работу
08.09.16 Березин



Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»
Филиал «Свердловэнерго»
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140,
тел.: (343) 215-23-59, факс: (343) 215-26-61,
E-mail: se@mrsk-ural.ru

05.08.2016 № СЭН/08/5018
На _____ от _____

Министру общего и
профессионального
образования
Свердловской области
Ю.И. Биктуганову

Об информировании детей
правилам электробезопасности

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

« 8 » 08 2016
Вх. № 10094

Уважаемый Юрий Иванович!

В 2016 году зафиксировано 4 случая травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала». В целях недопущения детского электротравматизма и полного информирования данной целевой группы об опасности электрического тока ОАО «МРСК Урала» активно сотрудничают с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Благодарю Вас и Ваших сотрудников за содействие и консолидацию усилий.

В рамках подготовки к новому учебному году направляю Вам информационные материалы по фактам несчастных случаев, произошедших в связи с несоблюдением правил электробезопасности с детьми в 2016 г., а также новый пакет методической литературы по электробезопасности. Прошу Вас акцентировать внимание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей подведомственных образовательных учреждений о необходимости обучения детей правилам электробезопасности и направить рекомендательное письмо со ссылкой на новые методические материалы для проведения уроков, внеклассных часов, посвященных электробезопасности, а также для размещения информации на официальных сайтах.

Все материалы можно скачать по ссылке: <https://goo.gl/r9jRqV>

Также напоминаю Вам, что на бесплатной основе для всех желающих проводятся экскурсии в Музее энергетики Урала. Приглашаем организованные группы школьников, лагерей. В ходе экскурсии ребята не только познакомятся с интересными страницами истории Уральской энергосистемы, но и узнают: «Откуда берется электричество?», «Чем оно полезно и почему опасно?». Записаться на экскурсию можно на официальном сайте Музея Энергетики Урала www.musen.ru либо по телефону +7 (904) 389-05-64.

Сертифицировано российским регистром

Соловьев А.В.



Приложение: Обстоятельства несчастных случаев, произошедших с детьми в
2016 г. – на 1с. в 1 экз.

Заместитель генерального директора-
директор филиала ОАО «МРСК Урала»
- «Свердловэнерго»



С.Б. Мошинский

Обстоятельства несчастных случаев,
произшедших с детьми в 2016 году

1. 18.05.2016 на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Заискитимская – Оросительная филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго» произошел несчастный случай со смертельным исходом с 16-ти летним подростком, который поднялся на опору для фотографирования. При нахождении на опоре ВЛ он приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был поражен электрическим током, после чего упал с высоты 15 метров.

2. 02.05.2016 на КТП № 234 Зарайского РЭС филиала ПАО «МОЭСК» - «Восточные электрические сети» произошел несчастный случай с 13-ти летним подростком, жителем д. Авдеево, который при попытке фотографирования на конструкциях трансформаторной подстанции при приближении к токоведущим частям 10 кВ на недопустимое расстояние получил электротравму.

3. 08.07.2016 на закрытом распределительном устройстве филиала ПАО «МОЭСК» - Северные ЭС произошел несчастный случай с 15-летним подростком, который, предположительно с целью хищения, взломал дверь ЗРУ РП 6 кВ и попал под напряжение. С ожогом правой руки и груди пострадавший был доставлен в больницу.

4. 22.06.2016 в зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Центра» – Курскэнерго произошел несчастный случай со смертельным исходом. Ребенок (2004 г.р.) коснулся рукой провода ВЛ 0,4 кВ, оборванного в результате падения на него дерева, и был смертельно поражен электрическим током.

5. 19.07.2016. на Подстанции 35/10 кВ Полдневская филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» произошел несчастный случай с подростком 2001 г.р., который с целью хищения проник на территорию подстанции, выломав доски внешнего ограждения, поднялся по стойке шинного моста 10 кВ Т1 на высоту 2.5 метра, приблизился на недопустимое расстояние к шинам 10 кВ Т1 и попал под действие электрического тока.